

云南滇能智慧能源有限公司（倘甸分公司）联合风电场 2024 年工作场所职业病
危害因素检测情况公示

报告书名称		云南滇能智慧能源有限公司（倘甸分公司）联合风电场 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告书			
报告书编号		YZZW2024-JC012			
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	云南滇能智慧能源有限公司（倘甸分公司）联合风电场			
	单位简介	云南滇能智慧能源有限公司倘甸分公司成立于 2011 年 08 月 30 日，9153010058235270XT，注册地位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡马店村，经营范围包括电站、电力及上下游相关产业投资，风电、太阳能发电等新能源开发。			
	地理位置	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡马店村			
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223			
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZP(I)20230223			
	现场调查人员	王昆			
	现场检测人员	王昆、张平			
	现场检测时间	2024 年 8 月 21 日			
	单位陪同人	潘志刚			
职 业 病 危 害 元 素 检 测	检测的职业病危害因素	噪声、工频电场、工频磁场			
	职业病危害因素 检测结果	职业病危害 因素	评价指标	检测作业点 /岗位数	合格点/ 岗位数
		噪声	40 小时等效声级 (L _{EX,W})	1	1
		工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1
			短时间接触强度	36	36
		工频磁场	短时间接触强度	36	36

现场照片







