

元谋弘盈新能源发电有限公司班果山光伏电站 2024 年工作场所职业病危害因素  
检测情况公示

报告书名称		元谋弘盈新能源发电有限公司班果山光伏电站 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告书																						
报告书编号		YZZW2024-JC016																						
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	元谋弘盈新能源发电有限公司班果山光伏电站																						
	单位简介	元谋弘盈新能源发电有限公司成立于 2014 年 12 月 01 日,注册地位于云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇中兴街延长线北侧,统一社会信用代码: 91532328323037924G。经营范围包括电力生产; 电力供应; 工程管理服务; 新能源技术的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让。																						
	地理位置	班果山光伏电站隶属于元谋弘盈新能源发电有限公司, 电站位于元谋县黄瓜园镇苴林小村西面一带山坡上。																						
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆, 证书编号: YZP(I)20230223																						
	报告书编写人	王昆, 证书编号: YZP(I)20230223																						
	现场调查人员	王昆、毕飞																						
	现场检测人员	王昆、毕飞																						
	现场检测时间	2024 年 8 月 29 日																						
	单位陪同人	张磊																						
职 业 病 危 害 元 素 检 测	检测的职业病危害因素	噪声、工频电场、工频磁场																						
	职业病危害因素检测结果	<table><tr><td>职业病危害因素</td><td>评价指标</td><td>检测作业点 / 岗位数</td><td>合格点 / 岗位数</td></tr><tr><td>噪声</td><td>40 小时等效声级 (L<sub>EX,W</sub>)</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">工频电场</td><td>8h 工作场所工频电场强度</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>短间接接触强度</td><td>35</td><td>35</td></tr><tr><td>工频磁场</td><td>短间接接触强度</td><td>35</td><td>35</td></tr></table>				职业病危害因素	评价指标	检测作业点 / 岗位数	合格点 / 岗位数	噪声	40 小时等效声级 (L <sub>EX,W</sub> )	1	1	工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1	短间接接触强度	35	35	工频磁场	短间接接触强度	35	35
		职业病危害因素	评价指标	检测作业点 / 岗位数	合格点 / 岗位数																			
		噪声	40 小时等效声级 (L <sub>EX,W</sub> )	1	1																			
		工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1																			
			短间接接触强度	35	35																			
	工频磁场	短间接接触强度	35	35																				

现场照片













